



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Республике Дагестан

(наименование территориального органа МЧС России)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы №4

по г. Кизилюрт, Кизилюртовскому и Кумторкалинскому районам

(наименование органа государственного пожарного надзора)

РД, г. Кизилюрт, ул. Гагарина, 24 «а», тел. 2-18-03

(указывается адрес места нахождения органа НД, номер телефона)

## **Предписание № 213/ 1/ 2**

**по устранению нарушений требований противопожарного режима**

МКДОУ «Детский сад № 2 «Ласточка» г. Кизилюрт

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя)

Заведующей Абдулаевой Сайанат Магомедовне

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по г. Кизилюрт, Кизилюртовскому и Кумторкалинскому районам по пожарному надзору № 213 от «23» ноября 2018 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 час. 00 мин. «11» декабря 2018 г. по 10 час. 00 мин. «11» декабря 2018 г. проведена плановая проверка старшим дознавателем по г. Кизилюрт, Кизилюртовскому и Кумторкалинскому районам по пожарному надзору капитаном внутренней службы Джакавовым Р.С. МКДОУ «Детский сад № 2 «Ласточка» по адресу: г. Кизилюрт, ул. Гагарина, 16

совместно с: заведующей МКДОУ Абдулаевой С.М.

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные при проведении мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	<i>Осуществить проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) – при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год. В случае окончания гарантированного срока огнезащитной эффективности в соответствии с инструкцией завода-изготовителя и (или) производителя огнезащитных работ руководитель организации обеспечивает проведение повторной обработки конструкций и инженерного оборудования зданий и сооружений.</i>	<i>п. 21 ППР в РФ № 390</i>	<i>до 01.04. 2019 г.</i>	



2	Заклучить электрические лампочки в защитные плафоны.	п. 42 ППР в РФ № 390	до 01.04. 2019 г.	
3	Прикрепить ковровые дорожки к поверхности пола.	п. 39 ППР в РФ № 390	до 01.04. 2019 г.	
4	Проверить перегородки встроенного помещения на соответствие требованиям по горючести, воспламеняемости, дымообразующей способности и токсичности.	ч. 4, ст. 4 ФЗ № 123, п. 6.25 СНиП 21-01-97*	до 01.04. 2019 г.	
5	Установить щеколды на дверях эвакуационных выходов, обеспечивающие возможность их свободного открывания изнутри без использования ключа.	п. 35 ППР в РФ №390	до 01.04. 2019 г.	
6	Обеспечить ширину эвакуационных выходов не менее 1.20 м.	п. 6.16 СНиП 21-01-97*	до 01.04. 2019 г.	
7	Демонтировать горючий материал, из которого выполнены перегородки в МКДОУ.	п. 6.25 СНиП 21-01-97*	до 01.04. 2019 г.	
8	Устранить препятствия свободной эвакуации людей при открывании эвакуационных дверей в старшей группе.	п. 36 «а» ППР в РФ № 390	до 01.04. 2019 г.	
9	Не допускать хранение горючего материала в помещении подвала.	п. 23, абзац Б ППР в РФ № 390	до 01.04. 2019 г.	
10	Расположить приемно-контрольное устройство в защищенном от несанкционированного доступа месте.	ч. 4 ст. 4 ФЗ №123, п. 13.14.5 СП 5.13130.2009	до 01.04. 2019 г.	
11	Заклучить электрические лампочки в помещении кухни в защитные плафоны.	п. 42 ППР в РФ № 390	до 01.04. 2019 г.	
12	Демонтировать горючий материал (пластик), которым обшит потолок на путях эвакуации кухни.	ч. 4, ст. 4 ФЗ № 123, п. 6.25 СНиП 21-01-97*	до 01.04. 2019 г.	
13	Обеспечить в помещении кухни наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны в достаточном количестве.	п. 6 ППР в РФ №390	до 01.04. 2019 г.	
14	Утвердить инструкции о мерах пожарной безопасности.	п. 2 ППР в РФ № 390	до 01.04. 2019 г.	
15	Оборудовать все помещения кухни автоматической установкой пожарной сигнализации.	п.9 таб.1 НПБ 110-03	до 01.04. 2019 г.	
16	Не допускать в складском помещении эксплуатацию электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции.	п. 42 «а» ППР в РФ № 390	до 01.04. 2019 г.	
17	Обеспечить в помещении склада наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны в достаточном количестве.	п. 6 ППР в РФ №390	до 01.04. 2019 г.	
18	Демонтировать горючий материал (пластик), которым обшит потолок на путях эвакуации склада.	ч. 4, ст. 4 ФЗ № 123, п. 6.25 СНиП 21-01-97*	до 01.04. 2019 г.	
19	Обеспечить руководителю организации наличие на дверях помещения котельной обозначения категории по взрывопожарной и пожарной опасности.	п. 20 ППР в РФ №390	до 01.04. 2019 г.	



Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

(подпись)



Ст. дознаватель ОНД и ПР №4 по г. Кизилюрт,

(должность, фамилия и инициалы государственного инспектора)

Кизилюртовскому и Кумторкалинскому р-нам  
Джакавов Р.С.

«11» декабря 2018г.

Предписание для исполнения получил(а):

Заведующая МКДОУ «Детский сад № 2 «Ласточка» г. Кизилюрт

(должность, фамилия, инициалы)

Абдулаева Сайанат Магомедовна

(подпись)

«11» декабря 2018г.