

**Акт
обследования (технического осмотра) состояния ТСО
и инженерно-технической укреплённости объекта**

г. Кизилюрт
(наименование населенного пункта)

«14» 08 2018 года

Комиссия в составе:

Представителя заказчика (далее «Заказчик»):

заведующей МКДОУ детский сад №2 «Ласточка» Абдулаевой С.М.

(должность представителя заказчика и наименование предприятия)

- представителя вневедомственной охраны (далее «МОВО»):

дежурного ПЦО МОВО по г.Кизилюрту - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по

(должность представителя и наименование ОВО)

Республике Дагестан» лейтенанта полиции Эфендиева М.М.

-представителя обслуживающей организации:

электромонтера филиала ФГУП «Охрана» Росгвардии по РД Халилова М.Х

(должность представителя и наименование организации)

Произвела обследование объекта «Заказчика»:

МКДОУ детский сад №5 «Ласточка»

(наименование объекта с указанием организации)

расположенного по адресу: г. Кизилюрт, ул. Гагарина №16

(адрес объекта)

оборудованного средствами тревожной сигнализации

(тип сигнализации: охранная, тревожная)

с выводом на ПЦО МОВО по г. Кизилюрту - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России

(полное наименование МОВО)

по Республике Дагестан»

ОБСЛЕДОВАНИЕМ УСТАНОВЛЕНО:

Класс объекта А 3

Краткая характеристика объекта:

Здание детского сада №2 «Ласточка» одноэтажное, расположено на терри-

(указывается категория объекта; этажность; материал стен, пола и перекрытий; наличие подвалов, чердаков, техподполий,

тории с площадью 5500 м², огороженной решетчатым металлическим забором

технический этажей; ограждение территории; пути подъезда; наличие других видов охраны)

высотой 2,1 метра. Вход в основное здание осуществляется через одноствор-
чатую дверь из металлопластики, расположенной на фасадной части здания.

Время охраны с помощью средств тревожной сигнализации с 07:00ч. до 10:00ч. и с
16:00ч. до 19:00ч. кроме выходных и праздничных дней (суббота, воскресенье).

Установлена система видеонаблюдения, для регистрации событий на объекте и -
прилегающей территории. Охрану объекта осуществляют сторожами с
18:00ч. до 06:00ч. Штат сторожей два человека, работают посменно, несут
службу в административном здании.

Инженерно-техническая укреплённость:

Здание МКДОУ детский сад №2 «Ласточка» имеет кирпичные стены, пол и

(указывается техническая укреплённость строительных конструкций, дверей, оконных проемов, люков некапитальных стен ,

потолочные перекрытия из бетонных плит. Вход на территорию объекта

осуществляется через металлическую калитку, на которой установлен электро-

хранилищ ,сейфов , витрин)

механический замок «видеодомофон». Въезд на территорию осуществляется с тыльной стороны. Оконные конструкции объекта не зарешечены.

Оснащенность техническими средствами охраны:

Система тревожной сигнализации установлена в кабинете у заведующей возле
(указываются места блокировки тип извещателей места установки и тип оконечного
окна. Для включения тревожной сигнализации используется беспроводной
комплект «Астра-Р» 2-компл. Тревожные извещения передаются
устройства; а так же наличие и тип резервного источника питания)
на ПЦН через блок радиоканальный объектовый БРО-4 РСПИ «Струна-5»

Проверка технического состояния средств ТСО: технические средства охраны смонтированы на объекте в соответствии с актом первичного обследования (проекта) и акта приёмки в эксплуатацию в 2012 году.

На момент обследования технические средства охраны находятся в состоянии

исправном
(исправном /не исправном)

Выводы комиссии:

Техническая укрепленность данного объекта не соответствует предъявляемым требованиям
(соответствует/не соответствует)

Технические средства охраны признать пригодными к дальнейшей эксплуатации.
(пригодными / непригодными)

Предложения комиссии:

1. Мероприятия по усилению инженерно-технической укрепленности объекта.

1.1. Оборудовать оконные конструкции помещения распашными или легко-
(указываются конкретные мероприятия по инженерно-технической укрепленности дверей, оконных проемов,
съёмными металлическими решетками с внутренней стороны.
люков, некапитальных стен, хранилищ, сейфов, витрин)

1.2. Заменить антенну

3. Общие мероприятия по усилению охраны объекта.

3.1. Оборудовать все помещения с хранением материальных ценностей, компью-
(указываются конкретные мероприятия по дооборудованию ТСО, выявленных незаблокированных уязвимых для проникновения
мест
терной техникой охранной сигнализацией, с выводом тревожного сообщения на
объекта)
пост сторожа или на ПЦН МОВО по г. Кизилюрту.

3.2. Изменить режим охраны с помощью КТС на круглосуточный.

Примечания:

1. Настоящий акт является неотъемлемой частью заключаемого договора о централизованной охране объекта и составлен в экземплярах.


2. При неисполнении «Заказчиком» пунктов предложений комиссии, если это послужило причиной совершения кражи с объекта «Заказчика», «МОВО» освобождаются от материальной ответственности по действующему договору.

3. При необходимости (наличие разногласий, обеспечение финансирования и др.) акт обследования передаётся на утверждение руководству (вышестоящей организации) «Заказчика» и «МОВО».

4. Допускается использование настоящего акта обследования для отметок в графе «особые отметки» раздела отражения результатов контрольных проверок о проведении планового обследования (технического осмотра) при отсутствии изменений в состоянии технической укрепленности, а также средств сигнализации и связи охраняемого объекта.


Представители:

«МОВО»




/Эфендиев М.М./

«Заказчика»



/Абдулаева С.М./

ФГУП «Охрана»



/Халилов М.Х./